

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЧАЈЕТИНА
Општинска управа
Број: 404-78/16-02
Датум: 12.04.2016.
Ч а ј е т и н а

Питања и одговори: ЈНМВ 09/16 Изградња јавне расвете

Питање број 1.

Да ли је наведена инсталисана снага светиљке од 50W грешка јер категорија и значај саобраћајнице захтева већу инсталисану снагу, односно већи ниво осветљаја

Одговор

инсталисана снага светиљке је до 140W

Питање број 2.

Недостаје опис пројектоване светиљке

Одговор

опис светиљке је дат у измењеном и допуњеном делу тендерске документације

Питање бр.3.

Да ли се у позицији светиљке подразумева „или еквивалент”

Одговор

подразумева се „или еквивалент истих или бољих светло-техничких карактеристика”

Питање бр.4.

Према ком референтном профилу саобраћајнице треба урадити фотометријски прорачун?

Одговор

фотометрисјки прорачун није потребан

Питање бр.5.

На шта се односи део текста „и уређаје за управљање” у захтеву за ЕМЦ тест?

Одговор

У измењеном делу конкурсне документације избачен је текст „ и уређај за управљање“ у захтеву за ЕМС тест

Питање бр. 6.

На шта се односи део текста „и уређаје за управљање” у захтеву за Декларацију о усаглашености

Одговор

У измењеном и допуњеном делу тендерске документације избачен је текст „и уређаја за управљање” у захтеву за Декларацију о усаглашености

Питање бр. 7.

На шта се односи захтев везано за „систем електроника за надзор”

Одговор

у тексту „систем електроника за надзор” мисли се на димовање светиљке на 50% почетне вредности од поноћи

Питање бр.8.

Да ли произвођач светиљки може да достави узорак светиљке за све заинтересоване понуђаче?

Одговор

Не, сваки заинтересовани понуђач доставља узорак светиљке.

Питање бр.9.

Да ли пратећа техничка документација може да се достави на енглеском језику?

Одговор

Да, пратећа техничка документација може да се достави на енглеском језику.