

Република Србија
ОПШТИНА ЧАЈЕТИНА
Општинска управа
Одсек за урбанизам и просторно планирање
Број: РОР-САЈ-790-ЛОС-1/2018
Заводни број: 353-5/2018-03
07.02.2018. године
31310 Чајетина, улица: Александра Карађорђевића, број: 34.

Општинска управа општине Чајетина, Одсек за урбанизам и просторно планирање, поступајући по захтеву [REDACTED] заводни број: 353-5/2018-03, од 13. јануара. 2018. године, за издавање локацијских услова за изградњу објекта *мале хидроелектране Љубиш 2*, који се састоји од: *машинске куће са вадом*, на катастарској парцели број: 4741, у КО Љубиш, *водозахвата-преграде са уређењем водотока*, на катастарској парцели број: 3565, у КО Љубиш и *цевовода*, на катастарској парцели број: 6764, у КО Љубиш, на основу члана 8.ђ Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/2009, 81/2009- *исправљен*, 64/2010- *одлука УС*, 24/2011, 121/2012, 42/2013- *одлука УС*, 50/2013- *одлука УС*, 98/2013- *одлука УС*, 132/2014 и 145/2014;- у даљем тексту Закон) и члана 8., става 2. и члана 12., става 2., Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, број 113/2015, 96/2016 и 120/2017;- у даљем тексту Правилник) доноси

ЗАКЉУЧАК

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев [REDACTED]

[REDACTED] заводни број: 353-5/2018-03, од 13. јануара. 2018. године, за издавање локацијских услова за изградњу објекта *мале хидроелектране Љубиш 2*, који се састоји од: *машинске куће са вадом*, на катастарској парцели број: 4741, у КО Љубиш, *водозахвата-преграде са уређењем водотока*, на катастарској парцели број: 3565, у КО Љубиш и *цевовода*, на катастарској парцели број: 6764, у КО Љубиш, као непотпун.

Образложење

Општинској управи општине Чајетина, од стране [REDACTED]

[REDACTED] поднет је захтев за издавање локацијских услова за изградњу објекта *мале хидроелектране Љубиш 2*, који се састоји од: *машинске куће са вадом*, на катастарској парцели број: 4741, у КО Љубиш, *водозахвата-преграде са уређењем водотока*, на катастарској парцели број: 3565, у КО Љубиш и *цевовода*, на катастарској парцели број: 6764, у КО Љубиш.

Решавајући по захтеву именованог, имаоци јавних овлашћења:

1. ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СРБИЈА ВОДЕ“ Београд, Водопривредни центар „Морава“ Ниш, Секција „Ужице“ Ужице, издало је **Обавештење да се не могу издати водни услови за пројектовање и прикључење због недостатака документације достављене уз захтев за издавање локацијских услова**, Број: 828/2, дана 07. фебруара 2018. године, на основу члана 12., става 2., Правилника, у којем се износи следеће:

Након добијања Мишљења РХМЗ-а, констатовано је да садржај *Идејног решења*, достављеног уз захтев, није у складу са Упутством о начину поступања надлежних органа и ималаца јавних овлашћења који спроводе обједињену процедуру у погледу водних аката у поступцима остваривања права на градњу (број: 110-00-163/2015-07, од 19. маја 2015. године).

Идејно решење је потребно допунити према **Прилогу 2.-** „Списак објеката за које је потребно израдити Хидролошку студију ради прибављања мишљења РХМЗ“, из наведеног упутства са подацима наведеним у тачкама 1.), 4.), 16.), достављену документацију као и **Прилогу 3.-** „Списак података и прилога који морају бити садржани у *Идејном решењу*“ из наведеног Упутства са подацима наведеним у тачкама 1.), 2.), ...8.) и тачкама 2.) и 6.) става 2., **Прилога 3.**

Уз **НАПОМЕНУ-** на основу Повраћаја техничке документације, издатог од Републике Србије РЕПУБЛИЧКОГ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКОГ ЗАВОДА, број: 922-1-28, 29/2018 од 05. фебруара 2018. године, РХМЗ је навео да НЕМА основа за давање мишљења због следећих недостатака у *Идејном решењу*:

- 1) Достављена документација не садржи хидролошке подлоге, а за наведене вредности рачунских протока није јасно како су израчунате. Рачунски протоци не садрже хиљадугодишњу велику воду, што је потребно за издавање водних аката и мишљења,
- 2) За израду хидролошких прорачуна се напомиње да је потребно користити све расположиве и актуелне метеоролошке податке, за које мора бити наведен извор одакле су преузети.

На основу горенаведеног, сагласно члану 12., става 2., Правилника, узевши у обзир чињеницу да је ималац јавних овлашћења доставио надлежном органу **Обавештење**, да не може да изда услове за пројектовање и прикључење због недостатака у садржини *Идејног решења*, достављеног уз захтев за издавање локацијских услова, надлежни орган **без одлагања, одбацује захтев за издавање локацијских услова**, у складу с чланом 8., ставом 2., Правилника.

Овим путем Општинска управа општине Чајетина, Одсек за урбанизам и просторно планирање, Вас обавештава да приликом подношења ***усаглашеног захтева***, поступите у свему према горенаведеном и прибавите:

1. Услове за пројектовање и прикључење у погледу прикључења на дистрибутивни, односно преносни систем електричне енергије, у свему према: **Обавештењу**, број: Д.09.15.-20891/2-18, од 30. јануара 2018. године, издатом од стране ЕЛЕКТРОПРИВРЕДЕ СРБИЈЕ, Оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранка Електродистрибуције Ужице.

Према горенаведеном, а сагласно члану 8., ставу 2., Правилника и члану 8.ђ Закона, одлучено је као у диспозитиву ***закључка***.

Сагласно члану 8., ставовима 7. и 9., истог Правилника, како подносилац захтева може само једном искористити право на подношење ***усаглашеног захтева***, уз обавезу достављања допуњене документације поднете уз захтев, који је одбачен и без обавезе поновног плаћања административне таксе за подношење захтева и накнаде наведених у члану 6., ставу 2., тачки 2., Правилника, ако због измењеног документа наступи је додатни формални недостатак, који је разлог за ***поновно одбацивање захтева***, подносилац не може поново користити право из члана 8., става 6., Правилника.

Надлежни орган поново прибавља само оне услове за пројектовање и прикључење, за које су изменама *Идејног решења*, **промењени битни елементи за њихово утврђивање**.

Уколико надлежни орган, поново затражи услове за пројектовање и прикључење, зато што сумња да су изменама *Идејног решења*, промењени битни елементи за њихово утврђивање, ималац јавних овлашћења коме су ти услови поново тражени има право на поновну наплату накнаде за њихову израду, само ако су изменама *Идејног решења*, **битни елементи за утврђење тих услова стварно и промењени**.

Сагласно члану 8., став 6., Правилника, донети закључак производиће правно дејство уколико подносилац захтева у року од 10 дана од дана пријема овог закључка, а најкасније у року од 30 дана од дана објављивања на интернет страници Општинске управе Чајетина, не поднесе *усаглашен захтев* и отклони све утврђене недостатке. Подносилац захтева доставља документацију кориговану према овом *закључку*, чиме нема обавезу поновног плаћања административне таксе за подношење захтева и накнаде наведених у члану 6., ставу 2., тачки 2., Правилника, на поднети захтев за издавање локацијских услова, као ни да изврши поновну уплату накнаде за вођење централне евиденције обједињене процедуре за издавање локацијских услова, уколико у горе наведеном року достави потребну документацију.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог закључка може се изјавити приговор Општинском већу општине Чајетина, у року од три дана од дана пријема истог. Приговор се предаје овом Органу непосредно или препоручено поштом, уз плаћање административне таксе од 440,00 динара, на жиро рачун број: 840-742251843-73, прималац Буџет Општине Чајетина, модел: 97, позив на број: 90-035 (Тарифни број 4 Одлуке о локалним административним таксама („Службени лист општине Чајетина“, број 7/16)).

Обрадила:

Драгана Топаловић, мастер инж. грађ.

**НАЧЕЛНИК
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ**
Вељко Радуловић