

**РЕПУБЛИКА СРБИЈА**  
**ОПШТИНА ЧАЈЕТИНА**  
**Општинска управа**  
**Број: 404-41/17-02**  
**Дана: 21.04.2017.**  
**Ч а ј е т и н а**

Питања и одговори за ЈНВВ 08/17 Уређење шеталишта на Златибору;

Питање 1. Партија 1 у предмеру радова:

Позиција 1.6.2. стоји линијских канала са шпиц решетком али нема за коју врсту оптерећења решетке (пешечки саобраћај или лаки путнички саобраћај)?

Позиција 1.7.1. Формирање травњака од бусена нема количина која се поставља (да ли се ради ова позиција)?

Одговор 1.

Позиција 1.6.2: У питању је лаки путнички саобраћај.

Позиција 1.7.1: Јед. мере је  $m^2$ , количина је 1000.

Додаје се позиција 1.7.2. иницијална нега зеленила.

Биће објављене измене и допуне конкурсне документације у делу Образац понуде за партију 1, Образац 3-1, као и обавештење о продужењу рока.