

Општина Чајетина
Општинска Управа
Број: 404-172/16-02
Датум: 15.09.2016.

Питања и одговори

Ревитализација атарских путева, ЈНВВ 14/16

У предмеру и предрачуна за све путне правце у позицији 4 наведено је:

Набавка, транспорт камионом кипером носивости до 25т, СТД 25км, разастирање и ваљање дробљеног каменог агрегата 0-60мм из каменолома, ширине 3,00м д=25цм. Обрачун у збијеном стању по м3.

Питање 1. Да ли под дробљеним каменим агрегатом 0-60 мм подразумевате чист тампон 0-60мм без примеса земље (за уградњу испод асфалта) или мислите на јаловину 0-60мм са примесама земље?

Одговор 1: Под дробљеним каменим агрегатом подразумева се јаловина.

Питање 2: Пошто сте навели транспортну дужину СТД 25км да ли фаворизујете неки одређени каменолом који је удаљен до 25 км од трасе можда због квалитета камена?

Одговор 2: Да би се ефикасније извршили предметни радови као и испоштовали наведени рокови, неопходна је наведена удаљеност каменолома.