

НАРУЧИЛАЦ
ОПШТИНА ЧАЈЕТИНА
Општинска управа
Број: 404-183/16-02
Датум: 11.10.2016.
Ч а ј е т и н а

Питања и одговори Изградња путева и улица ЈНВВ 16/16

У обрасцу понуде:

Питање 1.

Тачка 4: Ископ, шаловање, армирање и бетонирање уливне и изливне грађевине на постојећим пропустима $\phi - 800,00$ mm.

Која је димензија изливне грађевине?

Одговор 1: Димензија је $1,70*1,20*0,25$ м.

Питање 2:

Тачка 15. Набавка материјала, ископ, уградња цеви за пропуст са затрпавањем и набијањем у слојевима цеви дужине $L= 6,00$ m

Које цеви од ког материјала?

Одговор 2: За $\phi 100,200,300,400,500$ оребрене ПВЦ цеви, а за $\phi 800$ армирано бетонске цеви.

Питање 3:

Тачка 17. Набавка материјала и израда комплетног пропуста од одговарајућих цеви $\phi-500,00$ mm све са сливником $\phi-500,00$ mm и ливено – гвозденом решетком у нивоу асфалтног коловоза (две решетке).

Које су цеви?

Одговор 3: У питању се армирано бетонске цеви.

Питање 4.

Тачка 18. Уклањање-ископ постојећег асфалта, утовар у возило и одвоз на депонију до 5км.

Која је дебљина асфалта?

Одговор 4: Дебљина асфалта је од 5-8 цм.

Питање 5.

Тачка 20: Набавка, транспорт и уградња сивих бетонских ивичњака у бетонском јастуку МБ 20 све комплетно са ископом, нивелисањем и бетонирањем.

Којих су димензија ивичњаци?

Одговор 5: Димензије ивичњака су 12*20*24цм