	ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ УЖИЦЕ др В. Маринковића бр. 4, 31000 Ужице ☎ (031) 563-150, факс: (031) 563-147 e-mail: zavoduzice@mts.rs
	Страна 1 од 6

Датум: 13.07.2026.

Број: 2623

Предмет: Извештај о контроли јавних чесми на територији општине Чајетина

ОПШТИНА ЧАЈЕТИНА, ОПШТИНСКА УПРАВА

Александра Карађорђевића 34, Чајетина

Завод за јавно здравље Ужице је обавио контролу хигијенске исправности воде за пиће, у сарадњи са Општином Чајетина-Општинском управом Чајетина, а по основу Уговора о вршењу услуга број 2210/26. У јуну 2026. године укупно је узорковано 13 узорка воде за пиће са јавних чесми на територији општине Чајетина, у циљу утврђивања бактериолошке и физичко хемијске исправности. Испитивања су обављена према Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће (Сл.лист СРЈ 42/98, 44/99, Сл.гл. РС 28/19), обим „А“.

Табеларни приказ за сва дефинисане тачке узорковања и резултати испитивања хигијенске исправности воде за пиће са јавних чесми по месецима:

А) Хигијенски исправне воде за пиће су са следећих јавних чесми:

1. Извор Ловачка вода Зауглина
2. Чесма Бела вода, Бранешци
3. Извор Ђокића врело, Голово


Б) Хигијенски неисправне воде за пиће са бактериолошког аспекта су са следећих јавних чесми:

1. Извор Стублина, Сирогојно

Разлог неисправности узорка :
присуство стрептокока фекалног порекла,

2. Извор Флаша Тоша Лазовић

Разлог неисправности узорка:
присуство колиформних бактерија,
присуство колиформних бактерија фекалног порекла,
присуство стрептокока фекалног порекла



ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ УЖИЦЕ
др В. Маринковића бр. 4, 31000 Ужице
☎ (031) 563-150, факс: (031) 563-147
e-mail: zavoduzice@mts.rs

Страна 3 од 6

Хигијенски исправне воде на чесми нису сигуран показатељ здравствено безбедног коришћења јер испитиване јавне чесме нису редовно контролисане.

Хигијенски неисправне воде за пиће са бактериолошког аспекта је вода за пиће која није здравствено безбедна за коришћење и може се користити у ванредним околностима, али искључиво након прокувавања.

Хигијенски неисправне воде за пиће са бактериолошког и физичко-хемијског аспекта је вода за пиће која се не може користити за пиће.

Јавне чесме са хигијенски неисправном водом морају бити видно обележене са таблом **“вода није за пиће”**.

Неопходна је санација водних објеката и редовно одржавање у циљу обезбеђења хигијенски исправне воде за пиће на испитиваним јавним чесмама.

Повремена контрола воде за пиће са јавних чесми је недовољна за сагледавање санитарно – хигијенског стања јавних чесми. Пожељно је планирати редован – континуиран мониторинг квалитета воде за пиће са јавних чесми. При избору чесми које су у континуираном мониторингу обратити пажњу на локацију чесме и хигијенску исправност воде за пиће у претходним испитивањима.

Основни циљ је обезбеђивање микробиолошке исправности воде за пиће, јер присуство микробиолошких агенаса у води за пиће представља значајан ризик по здравље људи, посебно осетљиве популације (деца, труднице, стара и оболела лица). Узимајући у обзир да је основни циљ сталне контроле здравствене исправности воде за пиће спречавање и онемогућавање настанка и развоја болести условљених здравствено неисправном водом за пиће, односно унапређење и очување здравља, препоручује се даља стална контрола, односно мониторинг здравствене исправности воде за пиће.

Шеф Центра за хигијену и
хуману екологију

др Владимир Петровић, спец. хигијене



специјалиста хигијене