



Увидом у документацију утврђено је следеће:

Решавајући по захтеву [REDACTED] за изграђена три стамбена објектана катастарској парцели број 7001/9 КО Чајетина, урбанистичка служба је утврдила да у пројекту изведеног објекта који је достављен уз захтев постоје неслагања код котирања објеката а самим тим и представљања нето површине, на основама етаже поткровља потребно је означити простор са висином мањом од 1,5м. У објекту број 3 површина степеништа није обрачуната.

Потребно је исправити предметне недостатке да би служба могла поступити по захтеву.

За даље поступање по захтеву нису испуњени формални услови прописани чланом 43. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре ("Сл. гласник РС", број 96/2023), па је сходно члану 44 . Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре ("Сл. гласник РС" број 96/2023), донето решење као у диспозитиву.

Подносилац захтева може само једном искористити право на подношење усаглашеног захтева, без обавезе достављања документације поднете уз захтев који је одбачен и поновног плаћања административне таксе односно накнаде. Обзиром да је инвеститор поднео усаглашен и захтев који је одбачен, потребно је поднети нови захтев са нивим административним таксама.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: На ово решење може се изјавити приговор Општинском већу општине Чајетина у року од три дана од пријема истог преко овог органа.

Обрадио: *Александар Николић*

ШЕФ ОДСЕКА

*Снежана Марјановић*